



Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Processo Licitatório nº 189/19 - Modalidade: Pregão Presencial nº 038/19.

Objeto: Aquisição de Tampões de Ferro Fundido.

A empresa **GV DO BRASIL FUNDIDOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ de nº 27.914.699/0001-51, representada pelo Sr. Ricardo Luiz Ortiz, e-mail: licitacao@gvbrasilfundidos.com.br - fone: (11) 9.9938-4445, encaminhou ao Pregoeiro, em 13/08/2019, pedido de esclarecimento conforme abaixo:

“É solicitado no item 01 (Tampão circular de ferro fundido dúctil, DN 400 mm, articulado, através de rótula única, abertura em 110° e trava de segurança a 90°...) e nos itens 02 e 03 (Tampão circular de ferro fundido dúctil, DN 600 mm, articulado, para poço de visita, constituído de tampa e telar, classe mínima 400 KN para tráfego pesado...)

A(s) pergunta(s) é(são) a(s) seguinte(s):


- 1. Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO (ANEXO – TAMPÃO DN 400), atende ao que é solicitado no ITEM 01 do Edital por V.Sas.?*
- 2. Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO (ANEXO – TAMPÃO DN 600 – D 400), atende ao que é solicitado nos ITENS 02 e 03 do Edital por V.Sas.?*
- 3. Poderiam nos fornecer FOTO / DESENHO TÉCNICO do TAMPÃO solicitados no EDITAL?*
- 4. São medidas exigidas pelo padrão NBR 10160?*
- 5. Qual a resistência / quanto de carga suporta o tampão?*
- 6. São tampões com ou sem anel anti-ruído?*
- 7. Qual o diâmetro total do tampão, da passagem livre?*
- 8. Poderiam nos fornecer a ATA da última licitação, que conste o vencedor destes itens?*

Fora consultada a área requisitante, Sr. Wilson Idalécio Pereira Junior, Gerente do Sistema de Manutenção, e analisado o questionamento, segue a resposta do Pregoeiro:

- 1. O desenho atende desde que contenha os dizeres “SAE-ITUIUTABA” e “ÁGUA”, porém deve atender a NBR 10.160, Classe D 400.**
- 2. Deve ser fiel ao termo de referência.**
- 3. Não é possível.**
- 4. São medidas exigidas pela SAE, a NBR 10.160 estabelece requisitos de fabricação e princípios construtivos.**
- 5. Classe mínima 400 KN para tráfego pesado.**
- 6. Com anel antirruído e para cada 10 tampões, fornecer 01 anel sobressalente.**
- 7. Favor ver termo de referência do Edital onde fala “passagem livre 600 mm”.**
- 8. Segue anexo cópia da ATA solicitada. Os itens referentes aos tampões são os 25 e 26.**

Colocamo-nos à disposição para eventuais novos esclarecimentos.

Ituiutaba-MG, 14 de agosto de 2019.



João Alberto Franco Martins
Pregoeiro da SAE