

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Processo Licitatório nº 149/18 - Modalidade: Pregão nº 035/18

Objeto: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL

A empresa **Sulzer Pumps Wastewater Brasil Ltda**, representada pela Sra. Mariana do Nascimento Abreu, e-mail: mariana.nascimento@sulzer.com - fone: (11)3488-8180, encaminhou à Pregoeira, pedido de esclarecimento conforme abaixo:

Solicitamos informar os pontos operacionais para o correto dimensionamento dos equipamentos

Consultado o Sr. Eduardo Augusto R. Franco, Engenheiro Eletricista da SAE, **segue:**

Resposta ao item 01:

H = 24 mca, vazão aprox. de 12,5 L/s

Reposta ao item 02:

H = 58 mca, vazão aprox. de 29,2 L/s

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Ituiutaba-MG, 02 de julho de 2018.



Patrícia Abrão Pinheiro Gomes
Pregoeira